


26.10.2021, 73210061000201278152



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*



**Главное управление МЧС России по Ульяновской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27

e-mail: gouln.mv.ru, http://73.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ульяновская, 2, р.п. Тереньга, 433360, тел./факс 884 234 2-21-83, e-mail: ogpnter@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

« 17 » ноября 2021 г., 11 час. 00 мин. № 73-8-2021/0038pc

(дата и время составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области – заместителя главного государственного инспектора Ульяновской области по пожарному надзору Павлова А.Г. от 26.10.2021 № 73-8-2021/0038pc, учетный номер в ЕРКНМ № КНМ 73210061000201278152

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Старшим инспектором ОНД и ПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ульяновской области – Государственным инспектором Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области по пожарному надзору Егоровой Ольгой Викторовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: помещений Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 433360, Ульяновская область, р.п. Тереньга, пл. Ленина, д.1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, помещения ЦДТ (ОГРН 1027300932284, ИНН 7320002722);

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекту контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 28 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по « 17 » ноября 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось

с « - » - - г., - час. - мин.

по « - » - - г., - час. - мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

6 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр; 2) Истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб; 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с « 28 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по « 17 » ноября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 433360, Ульяновская область, р.п. Тереньга, пл. Ленина, д.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен:

1) Протокол осмотра от 28.10.2021 в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 433360, Ульяновская область, р.п. Тереньга, пл. Ленина, д.1

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов:

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «28» октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «09» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 433360, Ульяновская область, р.п. Тереньга, пл. Ленина, д.3

по результатам которого: представленные документы изучены в рамках проведения проверки

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не использовались

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Материалы контрольно-наблюдательного дела № 4-14-7-15;

2. Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные контрольным (надзорным) органом, относящиеся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного)

органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479
2.	В организации отсутствует специально оборудованное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов для проведения вводного инструктажа.	п.13 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденный приказом №645 от 12.12.2007 года
3.	Не разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующих с 01.01.2021 года (на момент проверки предоставлен только титульный лист с утверждением директора)	п.18 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденный приказом №645 от 12.12.2007 года
4.	Не разработана программа проведения вводного противопожарного инструктажа с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующих с 01.01.2021 года и утвержденная руководителем организации.	п.14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденный приказом №645 от 12.12.2007 года
5.	Отсутствует график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа, утвержденного руководителем организации	п.23 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденный приказом №645 от 12.12.2007 года
6.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей. На момент проверки акты о проведении практических тренировок не были предоставлены.	п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением

		Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479
7.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Документация не представлена.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479
8.	Не проводится ежеквартальная проверка включающая в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.	п.4.3.1, п.4.3.5 СП 9.13130.2009
9.	Не проводится ежегодная проверка огнетушителей включающая в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним.	п.4.3.7, 4.3.5, п.4.3.14 СП 9.13130.2009
10.	Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя техническим средством, функционирующим в составе систем.	абз. 2 п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479
11.	В помещении кабинета при монтаже новых электросетей, проложен открыто кабель, распространяющими горение марки АВВГ (должны применяться кабели не распространяющие горение, либо использоваться скрытая прокладка внутри строительных конструкций).	ч. 8 ст. 82 ФЗ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).


13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 28.10.2021 в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 433360, Ульяновская область, р.п. Тереньга, пл. Ленина, д.1
- 2) Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 17.11.2021 № 73-8-2021/0038рс/1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области по пожарному надзору  
Егорова О.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



Егорова Ольга Викторовна – государственный инспектор Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области по пожарному надзору – инспектор ОНДиПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области, т. 8(84234) 2-21-83, e-mail: ogpnter@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а),  
Директор Муниципального учреждения  
дополнительного образования «Центр детского  
творчества» муниципального образования  
«Тереньгульский район» Ульяновской области  
Падерова Анжелика Андреевна.  
(должность, фамилия, инициалы представителя  
контролируемого лица)

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего  
проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе  
через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского  
творчества» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области  
Падерова Анжелика Андреевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » ноября 2021 г.

(подпись)