

26.10.2021, 73210061000201278152



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01; e-mail: gumchs@73.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ульяновская, 2, р.п. Тереньга, 433360, тел./факс 884 234 2-21-83, e-mail: ogpnter@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73-8-2021/0038р/1,3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному учреждению дополнительного образования «Тереньгульская детско-юношеская спортивная школа имени Геннадия Владимировича Бакушева» Муниципального образования "Тереньгульский район" Ульяновской области

Директору Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области Падерова Анжелика Андреевна

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области – заместителя главного государственного инспектора Ульяновской области по пожарному надзору Павлова А.Г. от 26.10.2021 № 73-8-2021/0038 рс

в период с «28» октября 2021 г. по «17» ноября 2021 г.

Инспектором ОНД и ПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ульяновской области –Государственным инспектором Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Егоровой Ольгой Викторовной


органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в отношении Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор Муниципального

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области Палерова Анжелика Андреевна 

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479	07.02.2022	
2.	В организации отсутствует специально оборудованное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов для проведения вводного инструктажа.	п.13 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденный приказом №645 от 12.12.2007 года	07.02.2022	
3.	Не разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующих с 01.01.2021 года (на момент проверки предоставлен только титульный лист с утверждением директора)	п.18 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденный приказом №645 от 12.12.2007 года	07.02.2022	
4.	Не разработана программа проведения вводного противопожарного инструктажа с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от	п.14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников	07.02.2022	

	16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующих с 01.01.2021 года и утвержденная руководителем организации.	организаций» утвержденный приказом №645 от 12.12.2007 года		
5.	Отсутствует график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа, утвержденного руководителем организации	п.23 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденный приказом №645 от 12.12.2007 года	07.02.2022	
6.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей. На момент проверки акты о проведении практических тренировок не были предоставлены.	п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.Постановление м Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479	07.02.2022	
7.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Документация не представлена.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.Постановление м Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479	07.02.2022	
8.	Не проводится ежеквартальная проверка включающая в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.	п.4.3.1, п.4.3.5 СП 9.13130.2009	07.02.2022	
9.	Не проводится ежегодная проверка огнетушителей включающая в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним.	п.4.3.7, 4.3.5, п.4.3.14 СП 9.13130.2009	07.02.2022	
10.	Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя техническим средством, функционирующих в составе систем.	абз. 2 п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.Постановление м Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479	07.02.2022	
11.	В помещении кабинета при монтаже новых	ч. 8 ст. 82 ФЗ 123-	07.02.2022	



	<p>электросетей, проложен открыто кабель, распространяющими горение марки АВВГ (должны применяться кабели не распространяющие горение, либо использоваться скрытая прокладка внутри строительных конструкций).</p>	<p>ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ</p>		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области  
Падерова Анжелика Андреевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Сенгилеевского и Тереньгульского районов по пожарному надзору  
Егорова О.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.